

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО  
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство  
„Житомирський науково-виробничий центр  
стандартизації, метрології та сертифікації”  
(ДП „Житомирстандартметрологія”)

10003, м. Житомир, вул. Новосінна, 24, тел. (0412) 42-46-80, факс (0412) 42-46-85,  
Свідоцтво про уповноваження №П-32-2019 від 17 липня 2019 року.

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ П/200А Чинне до " 17 грудня 2021 р.

Назва та умовне позначення Прилад електровимірювальний багатфункціональний

EP-180 M1

Зав. 1310003

Виробник ТОВ НТЦ “Елтес”, м. Житомир

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ)  
відповідає вимогам Е.Т.Д. на прилад EP-180 M

(назва нормативно-правового акта/нормативного документа,

$\pm (2\%U_x + 2 \text{ OMP})$   $\sim(180-250) \text{ В}$

що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

$\pm (6\%Z_x + 6 \text{ OMP})$   $(0,1-6,99) \text{ Ом}$


характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

$\pm (4\%Z_x + 4 \text{ OMP})$   $(7,0-20,0) \text{ Ом}$

Струм короткого замикання: від 10 А до 1999 А

Додаток: на - стор. у - прим.


Персонал, який виконував роботи з перевірки

  
(підпис)

В.Г. Шевченко

(ініціали, прізвище)

Місце відбитка повірочного тавра



" 17 " грудня 2020 р.